




形式及び仕様

形 式: CLS-AP215Se-C
 過電流ロック機構: 2相設置
 汚損性能: 0.35mg/cm² (耐重塩じん用)
 総 質 量: 65kg




定格事項

定格電圧	7.2kV
定格周波数	50/60Hz
定格電流	200A
定格短時間耐電流	12.5kA
定格短絡投入電流	C31.5kA
定格負荷電流開閉容量	200A
定格励磁電流開閉容量	10A
定格充電電流開閉容量	10A
定格コンデンサ電流開閉容量	30A
定格過負荷遮断電流	C800A
定格地絡遮断電流	30A
ロック電流値	600±180A
定格耐電圧	60kV
適用系統短絡容量	160MVA



準拠規格
 JIS C 4607 「引外し形高圧交流負荷開閉器」
注 記
 *VCT: ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル



VT LA仕様

種類	モールド形単相
定格電圧	6600/105V
定格負担	25VA
取付場所	負荷側
種類	ZnO形避雷器
定格電圧	8.4kV
公称放電電流	2.5kA
取付数	3個 (負荷側)

一般社団法人 公共建築協会
 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
 公共建築工事標準仕様書 評価書 受取品

7	制御線	*VCT	1	1.25mm ² , 9心, 10m (Z1,Z2-M付)
6	取付ボルト	軟鋼	4	溶融亜鉛めっき
5	ハンドル	軟鋼	1	溶融亜鉛めっき
4	銘板	アルミニウム	1	-----
3	底蓋	ステンレス鋼	1	塗装色: マゼ# N5.5
2	ケース	ステンレス鋼	1	塗装色: マゼ# N5.5
1	ブッシング	磁器	6	白色釉薬
記号	品名	材質	個数	備考

承認	2019/12/27	小寺	(E) エナジーサポート株式会社
検図	2019/12/27	古田 (勉)	品名 過電流ロック形高圧気中開閉器 (VT, LA内蔵形)
作図	2019/12/27	大岩	品番 (GT) EVKS-24285-A
尺度	1:10	三角法	品番 *****